

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ EX KALİTE UYGUNLUK BELGESİ



BELGE NUMARASI: 35.14.EX.K/195
BELGE VERİLİŞ TARİHİ: 08.01.2004

ENSTİTÜMÜZ İLE İSTANBUL'DA MÜESSES
HACI AYVAZ ENDÜSTRİYEL MAMULLER
ŞARHİNDA YAPILAN SÖZLEŞME GEREĞİNCE FİRMAYA
BUNDAN BÖYLE ENSTİTÜ TARAFINDAN KABUL EDİLEN
PATLAYICI GAZ ORTAMLARINDA KULLANILABİLECEK
TEKNİK ÖZELLİKLERE UYGUN OLARAK İMAL EDECEĞİ

" " AYVAZ"
MARKALI MAMULÜ ÜZERİNE TSE - EX MARKASI KOYMA
YETKİSİ TANINMIŞTIR. BU MARKA ÜZERİNE
KONULDUĞU MAMULÜN EKLI TEKNİK ESASLARA
UYGUNLUĞUNU İFADE EDER

YANICI VE PARLAYICI ORTAMLARDA KULLANILAN
SEVIYE KONTROL ÜNİTESİ (Şalter)
C 4 Model, Ex d II B T4, IP 68, 6 Bar Dahil'den 16 Bar Dahil'e Kadar
Basıncıta Çalışabilen
ELK-4F Model,
KP01 / KP01-D / KP01-2R / KP01-F / KP01-FD / KP01-F2R Model
Ex Ia II C T5, IP 65, 32 Bar (Dahile) Kadar Basıncıta Çalışabilen
AU 22 Tipi IP 67 Ex d II B T4 PN 16
ÆG 11 Tipi IP 67 Ex d II B T4 PN 16
YANICI VE PARLAYICI ORTAMLARDA KULLANILAN SEVIYE KONTROL CİHAZI
C 4 Tipi Ex d II B T4 IP 68 (12.10.2005)



Hüseyin GÜNDOĞDU
Belgelendirme Müdürü

Mürettin TERZİOĞLU
İzmir Bölge Müdürü

BU BELGE EN SON VİZE TARİHİNDEN İTİBAREN BİR YIL GEÇERLİDİR. YILLIK VİZESİ YAPILMAYAN BELGE GEÇERSİZDİR.
BU BELGE TAHRİF EDİLEMEZ KISMEN VEYA OKUNMASINI ZORLAŞTIRACAK ŞEKİLDE ÇOĞALTILMAZ. TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜNÜN İZİNİ ALINMADAN YABANCI DİLLERE ÇEVİRİLEMEZ.